

ZPRÁVA O PROVOZNÍ KONTROLE VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÍCH MÍST ZAŘÍZENÍ PRO ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU

dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Provozovatel(název / jméno,sídlo): Obec Moravský Žižkov
Za Školou 555
691 01 Moravský Žižkov

IČ: 283371

Kontrolovaný objekt: Vnější odběrní místa P.V. Vnitřní odběrní místa P.V.

Dodavatel: ANTIPYR SERVIS s.r.o. IČ: 25564307, Hybešova 3401, Břeclav 690 03, tel.519 374 414

Kontrola provedena dne: 18.6.2024 Příští kontrola: 6/2025

Měření tlakových a průtokových parametrů bylo provedeno zařízením opatřeným tlakoměrem třídy přesnost 1,6 o rozsahu 1,0 Mpa,výrobní číslo: 0678 jehož přecejchování není starší jednoho roku.

Při kontrole a měření provozních hodnot bylo použito příslušných doplňků, které pro tento účel vyhovují.

Rozsah provedené provozní kontroly:

Při provozní kontrole vnitřních a vnějších míst bylo dle čl.1.3. ČSN 730873 ověřeno:

funkce výtokových armatur:

správně a viditelně označení příslušných armatur odběrních míst požární vody a ostatních souvisejících zařízení:
zda čerpací stanice po uvedení do činnosti dosáhla projektovaných parametrů v čase nepřesahujících 2 min.:

průtokové a tlakové parametry podzemních a nadzemních hydrantů (pro $v = 0,8 \text{ m.s}$)

vydatnost výtokových stojanů:

vydatnost plnicích míst:

naplnění vodní nádrže požadovaným množstvím vody k hašení:

průtokové a tlakové parametry hadicových systémů

funkce všech druhů ochranných zařízení pro zásobování požární vodou (zejména tepelná ochrana,protikorozi ochrana ochrana před účinky hluku a vibrací) :

vybavenost hadicových systémů předepsanou výzbrojí:

stav základního vybavení požárního potrubí:

Dále byla vnitřní odběrní místa zkontrolována podle bodů čl. 6 ČSN EN 671-3

VÝSLEDEK KONTROLY

	<u>vyhovuje</u>	<u>ANO</u>	<u>NE</u>
a) vnější odběrní místa - tlak a průtok požární vody		/	
b) vnitřní odběrní místa - tlak a průtok požární vody		ANO	
c) ostatní požadavky dle čl. C. 1.3. ČSN 730873		ANO	
CELKOVÉ HODNOCENÍ:		ANO	

provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

Naměřené parametry odběrních míst PV porovnat s platnou požární dokumentací !

Nedílnou součástí této zprávy o provozní kontrole jsou přílohy: Tabulka č. 1 - tlakové a průtokové parametry odběrních míst

Podpis provozovatele:



Potvrzuji, že kontrola byla provedena v souladu s § 10
odst. 2 vyhl. MV 246/2001 Sb.
Kontrolu provedl: **Bartoš K.**

ANTIPYR SERVIS s.r.o.
Hybešova 3401, 690 03 BŘECLAV
tel./fax: 519 374 414, mobil: 604 230 80
IČO: 25564307, DIČ: CZ25564307

Dle § 7 odst. 4 vyhl. MV č.246/2001 Sb. Musí být následná provozní kontrola provedena nejméně jednou za rok.

SOUHRNNÉ ÚDAJE

o parametrech jednotlivých odběrních míst požární vody ve vztahu k tlakům a množství požární vody

Provozovatel: Obec Moravský Žižkov
 Za školou 555
 691 01 Moravský Žižkov

Odběrní místo		Tryska	Přetlak(Mpa)		Voda	Vyhovuje
Typ-číslo	Umístění		Statický/dynamický		(l/s)	ANO-NE
NH 52 č.1	KD předsálí	12,5	0,41	0,26	2,76	ANO
NH 80 1	U myslivny	25	0,48	0,20	9,69	ANO
NH 80 2	U bytovek (pož.zbrojnice)	25	0,43	0,32	12,25	ANO
NH 80 3	Křižovatka - pošta	25	0,44	0,32	12,25	ANO
NH 80 4	Bílovská 131	25	0,39	0,33	12,44	ANO
NH 80 5	Járek 2	25	0,38	0,18	9,19	ANO
NH 80 6	U kostela	25	0,39	0,29	11,66	ANO
NH 80 7	Břeclavská 279	25	0,40	0,30	11,86	ANO
NH 80 8	Benátky (u jezírka)	25	0,38	0,21	9,93	ANO

Tento soupis je nedílnou součástí zprávy o provozní kontrole vnitřních a vnějších odběrních míst zařízení pro zásobování požární vodou.

V Břeclavi

Dne: 18.6.2024

ANZIJIRBESKIS s.r.o.
 Hybešova 3401, 690 03 BŘECLAV
 tel./fax: 519 374 414, mobil: 604 230 111
 IČO: 25564307, DIČ: CZ 25564307