

# ZPRÁVA O PROVOZNÍ KONTROLE VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÍCH MÍST ZAŘÍZENÍ PRO ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU

dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

**Provozovatel(název / jméno,sídlo):** Obec Moravský Žižkov  
Za Školou 555  
691 01 Moravský Žižkov

**IČ:** 283371

**Kontrolovaný objekt:** Vnější odběrní místa P.V. Vnitřní odběrní místa P.V.

**Dodavatel:** ANTIPYR SERVIS s.r.o. IČ: 25564307, Hybešova 3401, Břeclav 690 03, tel.519 374 414

**Kontrola provedena dne:** 26.6.2020 **Příští kontrola:** 6/2021

Měření tlakových a průtokových parametrů bylo provedeno zařízením opatřeným tlakoměrem třídy přesnost 1,6 o rozsahu 1,0 Mpa, výrobní číslo: 0678 jehož přecejchování není starší jednoho roku.

Při kontrole a měření provozních hodnot bylo použito příslušných doplňků, které pro tento účel vyhovují.

## Rozsah provedené provozní kontroly:

Při provozní kontrole vnitřních a vnějších míst bylo dle čl.C.1.3. ČSN 730873 ověřeno:

funkce výtokových armatur:

správně a viditelně označení příslušných armatur odběrních míst požární vody a ostatních souvisejících zařízení:  
zda čerpací stanice po uvedení do činnosti dosáhla projektovaných parametrů v čase nepřesahujících 2 min.:

průtokové a tlakové parametry podzemních a nadzemních hydrantů (pro  $v = 0,8 \text{ m.s}$  )

vydatnost výtokových stojanů:

vydatnost plnicích míst:

naplnění vodní nádrže požadovaným množstvím vody k hašení:

průtokové a tlakové parametry hadicových systémů

funkce všech druhů ochranných zařízení pro zásobování požární vodou (zejména tepelná ochrana, protikorozní ochrana ochrana před účinky hluku a vibrací) :

vybavenost hadicových systémů předepsanou výzbrojí:

stav základního vybavení požárního potrubí:

Dále byla vnitřní odběrní místa zkontrolována podle bodů čl. 6 ČSN EN 671-3

## VÝSLEDEK KONTROLY

	<u>vyhovuje</u>	<u>ANO</u>	<u>NE</u>
a) vnější odběrní místa - tlak a průtok požární vody		/	
b) vnitřní odběrní místa - tlak a průtok požární vody		ANO	
c) ostatní požadavky dle čl. C. 1.3. ČSN 730873		ANO	
<b>CELKOVÉ HODNOCENÍ:</b>		<b>ANO</b>	
provozní schopnosti požárně bezpečnostního zařízení			
Naměřené parametry odběrních míst PV porovnat s platnou požární dokumentací !			

Nedílnou součástí této zprávy o provozní kontrole jsou přílohy: Tabulka č. 1 - tlakové a průtokové parametry odběrních míst

**Podpis provozovatele:**

**OBEČ  
MOR. ŽIŽKOV**  
691 01 okres Břeclav

Potvrzuji, že kontrola byla provedena v souladu s § 10

odst. 2 vyhl. MV 246/2001 Sb.

Kontrolu provedl: **Bartoš K.**

**ANTIPYR SERVIS s.r.o.** ①  
Hybešova 3401, 690 03 BŘECLAV  
tel./fax: 519 374 414, mobil: 604 230 833  
IČO: 25564307, DIČ: CZ 25564307

Dle § 7 odst. 4 vyhl. MV č.246/2001 Sb. Musí být následná provozní kontrola provedena nejméně jednou za rok.

# SOUHRNNÉ ÚDAJE

o parametrech jednotlivých odběrních míst požární vody ve vztahu k tlakům a množství požární vody

Provozovatel: Obec Moravský Žižkov  
Za Školou 555  
691 01 Moravský Žižkov

Odběrní místo		Tryska	Přetlak(Mpa)		Voda (l/s)	Vyhovuje ANO-NE
Typ-číslo	Umístění		Statický/dynamický			
NH 52 č.1	KD předsálí	12,5	0,41	0,26	2,76	ANO
NH 80 1	U bytovek (pož.zbrojnice)	25	0,43	0,32	12,25	ANO
NH 80 2	Křižovatka - pošta	25	0,44	0,32	12,25	ANO
NH 80 3	Bílovská 131	25	0,39	0,33	12,44	ANO
NH 80 4	Járek 2	25	0,38	0,18	9,19	ANO
NH 80 5	U kostela	25	0,39	0,29	11,66	ANO
NH 80 6	Břeclavská 279	25	0,40	0,30	11,86	ANO
NH 80 7	Benátky (u jezírka)	25	0,38	0,21	9,93	ANO

Tento soupis je nedílnou součástí zprávy o provozní kontrole vnitřních a vnějších odběrních míst zařízení pro zásobování požární vodou.

V Břeclavi

Dne: 26.6.2020

Zjistil: Bartoš K.

OBEC  
MOR. ŽIŽKOV  
691 01 okres Břeclav